

Mesačný protokol emisných hodnôt pre RP za : 04.2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s., Cementáreň Turňa nad Bodvou

Meracie miesto: Rotačná pec RP

Verzia SW: V25.0.80_122025

Spoluspaľovanie odpadov

ROTAČNÁ PEC								
ZL	STA, SSTA - 30MIN	CO	NOx	SO ₂	TZL	TOC	HCL	NH ₃
Jednotky pre PDH, PMH		[mg/m ³]	[mg/m ³]	[mg/m ³]	[mg/m ³]	[mg/m ³]	[mg/m ³]	[mg/m ³]
EL - Emisný limit	[mg/m ³]	-	500	50	20	30	10	30
I - Interval spoľahlivosti	[% EL]	10	20	20	30	30	40	40
LTA (PMH) - Priemerná mesačná hodnota		-	-	-	-	-	-	-
Počet PDH Platných / Neplatných / Nevýhodn. za mesiac		0 / 0 / 30	0 / 0 / 30	0 / 0 / 30	0 / 0 / 30	0 / 0 / 30	0 / 0 / 30	0 / 0 / 30
Počet PDH Platných / Neplatných / Nevýhodnotených	(od 1.1.2026)	1 / 0 / 119	1 / 0 / 119	1 / 0 / 119	1 / 0 / 119	1 / 0 / 119	1 / 0 / 119	1 / 0 / 119
Počet PDH ≤ EL / Počet PDH > EL za mesiac		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Počet PDH ≤ EL / Počet PDH > EL	(od 1.1.2026)	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0
% PDH > EL	(od 1.1.2026)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Počet STA v Režime podliehajúcim oznamovaniu		0	0	0	0	0	0	0
Počet STA Ustálenej prevádzky / Podiel N F		0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %
Počet STA platných / neplatných		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Počet STA s NH / Počet STA s FLD mimo rozsah		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Počet SSTA > VKR / % SSTA > VKR		0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %
c - priem. hm. koncent.	[mg/m ³]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Množstvo ZL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Objem spalín	[tis. Nm ³]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stavové a referenčné veličiny	PRIETOK	O ₂	Teplota	Tlak	H ₂ O
	[Nm ³ /h]	[%]	[°C]	[kPa]	[%]
LTA (PMH) - Priemerná mesačná hodnota	-	-	-	-	-
Počet PDH Platných / Neplatných / Nevýhodnotených za mesiac	0 / 0 / 30	0 / 0 / 30	0 / 0 / 30	0 / 0 / 30	0 / 0 / 30
Počet PDH Platných / Neplatných / Nevýhodnotených	(od 1.1.2026)	1 / 0 / 119	1 / 0 / 119	1 / 0 / 119	1 / 0 / 119
Počet STA v Režime podliehajúcim oznamovaniu	0	0	0	0	0
Počet STA Ustálenej prevádzky / Podiel N F	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %
Počet STA platných / neplatných	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Počet STA s NH / Počet STA s FLD mimo rozsah	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Počet SSTA (STA) > VKR / % SSTA (STA) > VKR	0 / 0,0 %	0 / 0,0 %	-	-	0 / 0,0 %

Počet hodín zlyhania alebo porúch odľučovacích zariadení a prevádzky bez odľučovacích zariadení počas plávajúcej 12 mesačnej periódy:	0 hod.
---	--------

Hodnoty prepočítavacích koeficientov
T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, O ₂ = 21 %, O ₂ ref = 10/14/15 %

0								PDH - priemerné denné hodnoty								PDH - priemerné denné hodnoty							
Stav:	Ust	Odš	Stop	Náb	ZmQ	FS	SM	CO	NO _x	SO ₂	TZL	TOC	HCL	NH ₃	PRIETOK	O ₂	Teplota	Tlak	H ₂ O				
Deň	"	"	"	"	"	"	"	[mg/m ³]	[mg/m ³]	[mg/m ³]	[mg/m ³]	[mg/m ³]	[mg/m ³]	[mg/m ³]	[Nm ³ /h]	[%]	[°C]	[kPa]	[%]				
1.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
2.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
3.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
4.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
5.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
6.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
7.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
8.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
9.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
10.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
11.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
12.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
13.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
14.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
15.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
16.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
17.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
18.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
19.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
20.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
21.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
22.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
23.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
24.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
25.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
26.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
27.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
28.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
29.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
30.4.2026	0	0	0	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N		
1.5.2026																							
SUMA	0	0	0	0	0	0	0																
% FLD za mesiac (dostupnosť údajov)								100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

Stav zariadenia	
žiadne	Ustálená prevádzka
-	Zariadenie odstavené
N	Nábeh zariadenia
Z	Odstavovanie zariadenia
Q	Zmena parametrov (PS)
Stav AMS	
FS	Funkčná skúška (QAL2 / AST)
SM	Skúšobný mód
Označenie PDH, VPDH	
žiadne	platná PDH
N	nevýhodnotená PDH
F	neplatná PDH